

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republik

Odbor správy
Oddelenie správy nehnuteľného majetku

Značka: 01050202/1:418745/2013
V Žiline,

Požiadavka na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou

1. Názov predmetu zákazky:

Odstránenie nedostatkov zistených pri revízií plynových zariadení a tlakových zariadení /vid' prílohy/ v budove CÚ Žilina, Pri Cintorine 36, 010 04.

2. Zdôvodnenie potreby obstarávania zákazky:

Odstránenie nedostatkov zistených pri revízií plynových zariadení a tlakových zariadení je potrebné v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 a z dôvodu zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky budov štátnej správy.

3. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je v sume cca 2300,- € bez DPH, suma s DPH 2760,- € / predpokladaná suma zahŕňa cenu materiálu + práca (súčasťou je aj nastavenie zariadenia, vypracovanie revízií a servisných správ po oprave) vrátane cestovných nákladov/.

4. Špecifikácia požiadavky:

a) opis predmetu zákazky:

Jedná sa o odstránenie nasledovných nedostatkov zistených pri revízií plynových zariadení a tlakových zariadení, ktoré sa nachádzajú v budove CÚ Žilina:

Colný úrad Žilina, Pri cintorine 36 Bánová - výmena ventilátora - kotol č. 6 a oprava nefunkčného kotla č. 3-
výmena ventilátora, horáku + tesnenia, výmenníka, zapaľovacia
elektroda, ionizačná elektroda + tesnenia, podložka a drobný
materiál, typ kotlov - Buderus GB 112W

b) požadované doklady:

Vyžadovať doklad o oprávnení poskytovať uvedené služby s tým, že originál alebo úradne osvedčenú kópiu predloží úspešný uchádzač.

c) požadovaná lehota dodania a miesto/miesta dodania predmetu zákazky:

september / miesto dodania uvedené v predmete zákazky

2013

d) navrhovaný typ zmluvy (alebo objednávka):

Objednávka