



FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
pracovisko: Mierová 23, 815 11 Bratislava

Organizačný útvar:	OSNM - 1050202	ID zákazky	<i>2013/011</i>
CPV	50711000-2	Bežne dostupný tovar podľa § 9b zákona	áno/nie*
Havária:	áno/nie*	Plánovaná zákazka:	áno/nie*
Enviromentálne manažérstvo :	áno/nie*		
Bratislava, dňa		1050202/1/462015/2013	

Požiadavka na obstaranie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

1. Názov predmetu zákazky:

Odstránenie zistených nedostatkov pri odbornej prehliadke elektrického zariadenia v budove DÚ Žilina, Ul. J. Kráľa 2, 010 01 Žilina

2. Zdôvodnenie potreby obstarávania zákazky:

Pre dodržanie predpisov Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a bezpečnostnotechnických požiadaviek je potrebné odstrániť nedostatky na zaistenie bezpečnej prevádzky elektrického zariadenia objektu DÚ Žilina. Bleskozvodné zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky, pretože všetky uzemňovače – 10 ks majú zemný odpor vyšší ako 15 Ω, čo je v rozpore s STN 34 1390 čl. 106.

3. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):

3500 € bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe krycieho listu rozpočtu firmy Anton Peško - Asure, Mojšová Lúčka 107, 010 01 Žilina

4. Špecifikácia požiadavky – opis predmetu zákazky

Odstránenie závad elektrického zariadenia v objekte DÚ Žilina uvedených v Správe o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadenia č. AB029/2012 v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., STN 33 1500/1993+Z1/2007a STN 33 2000-6/2007(Príloha č. 2)

Odstránenie závad bleskozvodu – 10 uzemňovačov, ktoré majú zemný odpor vyšší ako 15 Ω, v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 a STN 33 1500čl. 4.2. Na zníženie odporu uzemňovačov je potrebné vykonanie zemných prác o objeme 10 m³, búranie konštrukcií z betónu 1 m³ a zvislé premiestnenie výkopu horniny 1 m³ (Príloha č.3).

Rozsah požadovaných prác je vyšpecifikovaný v rozpočte na odstránenie závad. Po ukončení zemných prác musia byť všetky realizáciou dotknuté miesta uvedené do pôvodného stavu.

Pri odstraňovaní závad nesmie byť obmedzená prevádzka daňového úradu.

5. Návrh kritérií hodnotenia ponúk:

Najnižšia ponuka.

6. Požadovaná lehota dodania a miesto dodania predmetu zákazky:

Do 20. 12. 2013, Daňový úrad Žilina, Ul. J. Kráľa 2, 010 01 Žilina.

7. Navrhovaný typ zmluvy alebo objednávka:

Objednávka, asureap@gmail.com

8. Iné požiadavky: Pri odstraňovaní závad neobmedzovať prevádzku DÚ Žilina.