

## Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2012

Dodávateľ: **Službyt, spol. s r. o. , Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica**Odberateľ: **Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Trnava, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava**

1. Odberné miesto	Daňový úrad Senica, Nám. Oslobodenia 6										
2. Tepelný zdroj	VS 3										
3. Technické parametre podľa projektu	Príkon	37,19								kW	
	Dispozičný tlak	83								kPa	
	Prietok	7,65								m <sup>3</sup> /h	
4. Objednané množstvo tepla	ÚK	121 192,00	kWh	TÚV	---						kWh
5. Regulačný príkon ÚK	22,87		kW	TÚV	---						m <sup>3</sup>
6. Parametre teplotnej látky	Médium	Voda									
	Výpočtový teplotný spád	90 °C / 70 °C									
7. Vykurovacia krivka	Vonkajšia teplota °C	13,0	10,0	7,0	4,0	0,0	-4,0	-7,0	-10,0	-12,0	
	Výstupná teplota z TZ °C	42,6	46,0	49,3	52,3	56,2	58,0	58,0	58,0	58,0	
8. Nočný útlm	V čase od 23 <sup>00</sup> hod do 6 <sup>00</sup> hod	Veľkosť útlmu, zníženie výst. teploty z TZ o					-4 °C				

### 9. Špecifikácia určených meradiel ÚK

Por. č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie	Typ meradla	Výrobné číslo
1.	Daňový úrad Senica, Nám. Oslobodenia 6	suterén	Zenner WPHI	2841
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

### 10. Špecifikácia určených meradiel TÚV

Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie	Typ meradla	Výrobné číslo
1.				

V Senici, dňa: 24.8.2011


  
 Dodávateľ

V DAŇSKEJ BYSTRICI DŇ 14.8.2011

 DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO  
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY


  
 Odberateľ

 Ing. Igor Krnáč  
 generálny riaditeľ